SQS LabCore
123 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3822 8899
Email:contact@sqs.com.vn

Số báo cáo: SQS-LIMS-26-0003
Ngày phát hành: 20/03/2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số SQS-LIMS-26-0003

Khách hàng	**Công ty Nước sạch Miền Nam**
Địa chỉ	25 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tên mẫu	SMP-028-C - Nước đầu ra trạm 2
Số lượng mẫu	250 mL
Mô tả mẫu	Mẫu nước đầu ra trong chai nhựa.
Ngày nhận mẫu	17/03/2026
Thời gian thử nghiệm	17/03/2026 - 20/03/2026

Kết quả thử nghiệm

#	CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	GIỚI HẠN CHO PHÉP
1	pH	SMEWW 4500-H+ B	-	**7.23**	6.5 - 8.5
2	Độ đục	SMEWW 2130 B	NTU	**0.42**	< 2
3	Màu sắc	SMEWW 2120 C	Pt-Co	**3**	< 15
4	Clo dư	SMEWW 4500-Cl G	mg/L	**0.42**	0.2 - 1.0

Ghi chú

(*) Phép thử được công nhận phù hợp với ISO 17025:2017

- Các kết quả trong báo cáo này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm

- Không được sao chép báo cáo dưới mọi hình thức mà không được phép

TP. HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2026

Trưởng Phòng Thử Nghiệm

Lê Hoàng Vĩ

Giám đốc

Trần Mỹ Linh